



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 03 2021 року

№ 12.2-18-1/ 3803

Об'єкт експертизи: Блоки дверні дерев'яні міжкімнатні внутрішні глухі та під скло для будівель різного призначення

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.6-99:2009 «КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД.
БЛОКИ ДВЕРНІ ДЕРЕВ'ЯНІ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ»
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 16.23.11

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для будівель різного призначення

Країна-виробник: ТОВ «КОРФАД», Україна, 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, провул.
Вокзальний, буд. 13, код за ЄДРПОУ 40234039

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОРФАД», Україна, 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, провул.
Вокзальний, буд. 13, код за ЄДРПОУ 40234039

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи: Блоки дверні дерев'яні міжкімнатні внутрішні глухі та під скло для будівель різного призначення відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д.,мг/м³): формальдегіду – 0,003 (клас небезпеки – 2), ацетальдегіду – 0,01 (клас небезпеки – 3), етилацетату – 0,1 (клас небезпеки – 4), стиrolу – 0,002 (клас небезпеки – 2), вінілацетату – 0,15 (клас небезпеки – 3), капролактаму – 0,06 (клас небезпеки – 3), вінілу хлористого – 0,01 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України. ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»;